



# División Recursos Materiales y Suministros

## Licitaciones y Contratos

---

Montevideo, 22 de setiembre de 2020

Registro N° 192/2020

### **Aclaraciones Licitación Abreviada N° 7/2020**

Se adjuntan aclaraciones en relación a la Licitación Abreviada N° 7/2020, que tiene como objeto el *“Suministro y montaje de las instalaciones termomecánicas para la Caja Logística de la Planta Logística Postal de la Administración Nacional de Correos; y contratación del servicio de mantenimiento de los equipos “*

Se detallan a continuación las consultas recibidas y las respuestas.

**CONSULTA N° 3:** *“Consultas sobre cómo se debe subir la cotización a la página <https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/819222>.*

*La licitación involucra 3 sistemas/instalaciones diferentes mientras que los Ítem de cotización son globales por el total de las tres instalaciones.*

*Tomando como ejemplo ITEM N°1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CLIMATIZADOR – CANTIDAD 8: en el sistema uno tenemos dos equipos, en el sistema dos tenemos dos equipos y en el sistema 3 tenemos 4 equipos cuyos precios son sustancialmente diferentes.”*

*CONSULTA: ¿en el ítem N°1 se debe introducir la suma del total de los equipos de aire acondicionado? Con esto, el valor unitario no tendrá sentido ya que no representará a ninguno de los equipos. Por otro lado, la adjudicación puede ser parcial, es decir que se podrá contratar uno, dos o los tres sistemas.*

*La consulta aplica tanto al ítem N°1 como al ítem N°2 y al ítem N°3.”*



## División Recursos Materiales y Suministros

### Licitaciones y Contratos

---

**RESPUESTA N° 3:** Para la cotización en línea, se deberá ingresar el precio unitario de cada equipo correspondiente a cada ítem, con las cantidades que correspondan según el ítem, y para diferenciarlo, se deberá utilizar el campo “Variación”.

Por ejemplo, para el ítem N°1, a los efectos de cotizar los 2 equipos solicitados, se deberá utilizar el producto 71767 - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CLIMATIZADOR, y se deberá ingresar el precio unitario por equipo, cantidad 2, y en el campo Variación se deberá indicar que corresponde a “Ítem I (1.a) – Equipamiento”.

En caso de que los equipos tuvieran precios diferentes, se deberá cotizar cada equipo en una línea distinta, utilizando el campo Variación.

Es decir, para cada ítem se deberán agregar líneas distintas, para que el precio quede ingresado de forma diferenciada para cada ítem, debiendo utilizar el campo Variación para diferenciarlos. Se deberán tener en cuenta las notas aclaratorias detalladas en la Planilla de cotización.

De esta manera quedarán cargados los precios de forma discriminada para cada ítem.

**CONSULTA N° 4:** *“¿Dónde introducir el valor del Monto Imponible? El ÍTEM N°2 tiene IVA mientras que el MI no.”*

**RESPUESTA N° 4:** En la cotización en línea no deberá ingresarse el Monto Imponible. Sí deberán detallarse los montos imposables en la Planilla de Cotización – Anexo IV, de acuerdo a lo solicitado.

**CONSULTA N° 5:** *“La planilla recibida de cotización calcula automáticamente un 20% de imprevistos. ¿A la hora de subir los valores a la página debemos hacerlo con el 20% adicional?”*



## División Recursos Materiales y Suministros

### Licitaciones y Contratos

---

**RESPUESTA N° 5:** Sí, en la cotización en línea se incluirán los imprevistos, tanto para el suministro del equipamiento (ítems 1.a, 2.a y 3.a) como para la instalación del equipamiento y costos asociados (ítems 1.b, 2.b y 3.b).

**CONSULTA N° 6:** *“SECTOR CLASIFICACION CARTAS Y PEQUEÑOS PAQUETES: ¿Los tramos de ducto interior al galpón de recorrido vertical debe ser fabricados en chapa galvanizada o en tela? Recomendamos hacerlo en tela debido a su peso.”*

**RESPUESTA N° 6:**

No resulta de recibo construir los tramos verticales de los ductos en tela.

- i. Son en tela microperforada, los tramos horizontales, indicados en planos:
  - Tanto los tramos horizontales de CDI,
  - Como los tramos horizontales bajos de CPP, no así el sector horizontal alto de CPP.
- ii. Todos los tramos verticales exteriores e interiores tal como se indica en planos y rubrado son en chapa.
- iii. El tramo horizontal bajo de CPP es también en chapa.

Atentamente,

Comisión Asesora