



Montevideo, 5 de febrero de 2024

Registro N° 33/2024

### **Aclaraciones Licitación Abreviada N° 20/2023**

Con respecto a la Licitación Abreviada N° 20/2023, cuyo objeto es la *“Realización de obras de acondicionamiento de la Jefatura Departamental de Cerro Largo de la Administración Nacional de Correos”*, se detallan a continuación las consultas recibidas y sus respuestas:

**PREGUNTA N° 1:** *“Planta alta: ¿qué intervenciones hay que realizar en planta alta? Porque no vimos nada indicado en la memoria pero en los gráficos aparece toda la planta alta libre”.*

**RESPUESTA N° 1:** En Apartamento 102: Ajuste/pintura de abertura H004 y colocación de puesto doble de Datos. Los gráficos incluyen los sectores de azotea y terrazas a intervenir, en varios rubros.

**PREGUNTA N° 2:** *“¿Qué intervenciones se debe prever realizar en la escalera de ingreso a Planta Alta (debido al retiro del tablero hacia fachada)?”*

**RESPUESTA N° 2:** Embutir canalización para cableado desde el nuevo medidor hasta el tablero general. Reposición de revoque y pintura parcial.

**PREGUNTA N° 3:** *“Las luminarias 06 "tipo spot Led con fotocélula, para espacios exteriores" y las luminarias para iluminación de emergencia: ¿hay algún modelo o foto de referencia?”*

**RESPUESTA N° 3:** Para el exterior seleccionar luminarias tipo proyector con IP 65 y fotocélula. Las luminarias de emergencia deben ser homologadas.

Atentamente.

Comisión Asesora